

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

АКТ  
проверки готовности общеобразовательной организации  
(школы)  
к 2019 – 2020 учебному году

Составлен «19» июля 2019 г.

Полное наименование общеобразовательной организации  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п.Дубовое  
Белгородского района Белгородской области»

Адрес организации Белгородский район, поселок Дубовое, улица Лунная, дом 5,  
(город, район, село, улица, номер дома)

телефон № 8 (4722) 42-42-37; 8 (4722) 42-42-36

Фамилия, имя, отчество руководителя Кладова Ольга Николаевна

В соответствии с нормативным документом главы администрации муниципального образования распоряжением «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Белгородского района к 2019-2020 учебному году» от «20» июня 2019 г. № 1329 проверка проводилась комиссией в составе:

Кулабухова  
Наталья Александровна  
Заместитель главы администрации Белгородского района  
– руководитель комитета социальной политики –  
председатель комиссии

Мальшева  
Марина  
Дмитриевна  
Заместитель руководителя комитета социальной  
политики – начальник Управления образования  
администрации Белгородского района – заместитель  
председателя комиссии

Кузнецова  
Наталья  
Алексеевна  
Начальник отдела ресурсного обеспечения Управления  
образования администрации Белгородского района –  
секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Губарев  
Владимир  
Иосифович  
Заместитель главы администрации Белгородского  
района – руководитель комитета строительства (по  
согласованию)

Шопин  
Антон  
Сергеевич  
Заместитель главы администрации Белгородского  
района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и  
инженерной инфраструктуры (по согласованию)

Власова  
Елена  
Михайловна  
Председатель районной организации профсоюза  
работников народного образования и науки (по  
согласованию)

Высторобская  
Мария  
Главный бухгалтер Управления образования  
администрации Белгородского района

Васильевна

Михайлов  
Александр  
Николаевич

Заместитель начальника ОМВД России по Белгородскому району, начальник полиции (по согласованию)

Сериков  
Александр  
Сергеевич

Заместитель начальника ОНД и ПР МЧС России по Белгородскому району (по согласованию)

Крыгина  
Александра  
Сергеевна

Заведующая ОГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (по согласованию)

Комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов в наличии и оформлены в установленном порядке Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» (МОУ «Начальная школа п.Дубовое») от «28» августа 2015г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» ноября 2015г.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от «12» ноября 2015г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «08» декабря 2015г.

Декларация пожарной безопасности от «29» июня 2018г.

а) наличие огнетушителей (количество) 30

Паспорт дорожной безопасности от 2016г.

Паспорт антитеррористической безопасности от «16» марта 2018г.

Паспорт доступности от «16» ноября 2015г.

а) пандус имеется

б) поручни имеется

в) контрастная маркировка имеется

г) знаки доступности имеются

д) тактильная плитка отсутствует

е) противоскользящее покрытие отсутствует

ж) кнопка вызова помощника отсутствует

з) сенсорная комната отсутствует

и) оборудование для занятий с детьми с ОВЗ отсутствует

2. В 2019 - 2020 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано 6 классов с общим количеством обучающихся 140 человек.

Количество учебных кабинетов 6

Общая площадь учебных кабинетов 381 м. кв.

Наполняемость классов 25-28

групп продленного дня 1

игротек 2

спален 0

площадок для проведения подвижных игр и прогулок имеется

3. Обеспеченность кадрами 100 %

4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации количество зданий Одно здание (удовлетворительное)

наличие гаража, теплицы, овощехранилища и др. зданий отсутствуют

(указать конкретно, какие здания имеются на территории)

5. Состояние земельного участка удовлетворительное  
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние имеется,

(имеется/не имеется)

Ограждение территории общеобразовательной организации и его состояние

ДЛИНА - 324 м., ВЫСОТА - 180 см., 100 %

(указать погонные метры исправного ограждения и % установленного)

освещение территории общеобразовательной организации и его состояние 100 %

(указать в % освещение)

6. Спортивные сооружения и площадки, оборудование: санитарно-техническое состояние, акты испытания оборудования удовлетворительное, имеются

наличие беговых дорожек имеются

(указать длину, покрытие дорожек)

наличие спортивных площадок футбольное поле, исправно

(волейбольная, баскетбольная, футбольное поле или др. перечислить) (исправно оборудование/неисправно)

наличие стадиона имеется

наличие спортивного зала (площадь = ширина x длина (м<sup>2</sup>)) имеется (165,9)

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

наличие актового зала (площадь = ширина x длина (м<sup>2</sup>)) имеется (84,4)

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

наличие учебных мастерских не имеется

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

наличие кабинета технологии не имеется

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

наличие компьютерного кабинета не имеется

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

общее количество компьютерной техники 22

компьютеров 10

принтеров 8

сканеров МФУ- 4

7. Наличие столовой или буфета имеется, число посадочных мест 49,

санитарно-техническое состояние удовлетворительное

организация питьевого режима соблюдается

8. Наличие медицинского кабинета имеется

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации наличие КЭВП, видеонаблюдение, АПС, домофон

(перечислить наличие КЭВП, Видеонаблюдение, АПС, домофон или др.)

10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования

(дата и номер акта) 15.05.2019 г.

11. Наличие и состояние (УКАЗАТЬ - централизованное или др.)

- водоснабжения исправно

(исправно/не исправно)

- газоснабжения отсутствует

(исправно/не исправно)

- электроснабжения исправно

(исправно/не исправно)

- канализации исправно

(исправно/не исправно)

внутренних туалетов исправно

(исправно/не исправно)

- надворных туалетов отсутствует

(исправно/не исправно)

12. Наличие автотранспорта и его состояние (УКАЗАТЬ ВЕСЬ АВТОТРАСПОРТ, НАХОДЯЩИЙСЯ НА БАЛАНСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ) не имеется

(марка, номер, год выпуска)

13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду готова  
Акт опрессовки отопительной системы 17.07.2019 г.

14. Замечания и предложения комиссии:

1. Устранить запах канализационного запаха спортзала до 01.08.2019г.
2. Установить локальную вентиляцию в ширке столовой посуды до 01.09.2019г.

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному году: МОУ "Начальная школа п. Рудовое" готова к новому учебному году 2019-2020 учебному году.

Председатель комиссии

Кулабухова Н.А.

Заместитель председателя комиссии

Мальшева М.Д.

Члены комиссии

Губарев В.И.

Шопин А.С.

Власова Е.М.

Высторобская М.В.

Кузнецова Н.А.

Михайлов А.Н.

Сериков А.С.

*Е.С. Юматов*